



Asociación Profesionales Electricistas de Rosario

Personería Jurídica N° 0057/96

ESTADO ACTUAL DE LA INSTACIÓN ELÉCTRICA

Domicilio: _____ N°: _____ Dto: _____

Propietario: _____ Tel: _____

ADECUADA

REGULAR

DEFICIENTE

Protecciones Diferenciales: _____

Protecciones Termomagnéticas: _____

Puesta a Tierra: _____

Sección Mínima de Conductores: R: _____ S: _____ T: _____ N: _____

Identificación de Circuitos: _____

Riesgos por Contacto Directo: _____

Se define como **contacto directo** el "contacto de personas con partes activas de los materiales y equipos". El contacto directo es el que tiene lugar con las partes activas del equipo que está diseñado para llevar tensión (cables, clavijas, barras de distribución, bases de enchufe, etc.).

Riesgos por Contacto Indirecto: _____

Se define como **contacto indirecto** el "contacto de personas con masas puestas accidentalmente en tensión". Tiene lugar al tocar ciertas partes que habitualmente no están diseñadas para el paso de la corriente eléctrica, pero que pueden quedar en tensión por algún defecto de aislación (partes metálicas o masas de equipos o accesorios).

